

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-21-36)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сосновоборск

(место составления акта)

“ 13 ” октября 20 16 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 330

По адресу/адресам: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №330 от 13.09.2016 г. заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадерова Александра Юрьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа №3 города Сосновоборска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” сентября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120
“ 13 ” октября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 120

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2 рабочих дней / 4 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: в 10.00 часов 20 сентября 2016 г директор МАОУ ООШ№3 г. Сосновоборска Колотилина Е.Л. путем вручения распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

Колотилина Е.Л.

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Каус Елена Евгениевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска Колотилина Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) не выявлено:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Каус Е.Е

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Директор МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска

Колотилина Е.Л.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” октября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)

Приложение к Акту № 330 от 13.10.16г.

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки является трехэтажное здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа №3 города Сосновоборска, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.9 Пятилетки 15. Здание школы 2-й степени огнестойкости, панельное, стены здания, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных плит, кровля плоская мягкая. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Противопожарные разрывы до ближайших зданий соответствует требованиям действующих строительных норм и правил. Непосредственно к зданиям имеются подъезды с твердым покрытием. Из здания имеется 6 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Помещения здания первичными средствами тушения пожара обеспечено. Огнетушители пронумерованы, журнал учета первичных средств пожаротушения ведется. Планы эвакуации выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые находятся в рабочем состоянии. На видных местах имеются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Указатель по направлению к источнику наружного противопожарного водоснабжения имеется (вывешен на фасаде здания). Инструктажи с работниками школы проводятся. При устном опросе выявлено, что действия в случае пожара работники знают, пользоваться огнетушителями умеют.

Приложение к Акту составил(а): Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Каус Е.Е.



« 13 » октября 2016г.

Приложение к Акту получил(а): Директор МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска Колотилина Е.Л.


« 13 » октября 2016г.